

Số: /KSBT-SKMT&YTTH

Khánh Hòa, ngày tháng 10 năm 2022

V/v trả lời kết quả kiểm tra, giám sát
chất lượng nước sạch năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Căn cứ Kế hoạch số 1114/KH-KSBT ngày 13/6/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cung cấp nước, nguồn nước hộ gia đình và nhà tiêu hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022;

Căn cứ Công văn số 1388/KSBT-SKMT&YTTH ngày 22/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2022;

Ngày 16/8/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại 04 trạm cấp nước (TCN) Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, TCN Diên Xuân - Diên Lâm, TCN Diên Sơn - Diên Điền, TCN Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa có công suất trên 1000m³/ngày đêm và TCN Diên Đồng có công suất dưới 1000m³/ngày đêm thuộc Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm), đồng thời lấy mỗi TCN 03 mẫu nước để phân tích, kết quả như sau:

1. Việc thực hiện chế độ nội kiểm của Công ty

- Tại thời điểm kiểm tra, các nhà máy nước thuộc Trung tâm đang áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” để quản lý chất lượng nước;

- Trung tâm có lập hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước; có thực hiện chế độ báo cáo và chế độ công khai thông tin chất lượng nước đúng quy định;

- Về công tác nội kiểm chất lượng nước: Trung tâm có thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định.

+ Trung tâm có thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm B với tần suất 06 tháng/lần đúng quy định. Tuy nhiên, hiện chỉ mới xét nghiệm 01 mẫu/01 TCN so với 03 mẫu/01 TCN theo quy định;

- Trung tâm đã xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, đã trình cơ quan có thẩm quyền chờ phê duyệt.

- Trung tâm chưa thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Kết quả xét nghiệm mẫu nước

Mẫu nước được xét nghiệm và phân tích theo các thông số chất lượng nhóm A theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT), kết quả cụ thể:

- Cả 15/15 mẫu nước được lấy để kiểm tra đều cho kết quả đạt quy chuẩn theo quy định.

Đính kèm kết quả tại Phụ lục.

3. Kết luận

- Trung tâm đã thực hiện việc lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch đúng quy định:

+ Có lập hồ sơ theo dõi quản lý chất lượng nước;

+ Công tác nội kiểm: Trung tâm có thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm A với tần suất và số lượng mẫu đúng quy định. Trung tâm có thực hiện xét nghiệm chỉ tiêu nhóm B với tần suất 06 tháng/lần đúng quy định. Tuy nhiên, hiện chỉ mới xét nghiệm 01 mẫu/01 TCN so với 03 mẫu/01 TCN theo quy định;

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, công khai kết quả chất lượng nước trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên phần mềm GIS của UBND tỉnh đúng quy định.

- Trung tâm đã xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, đã trình cơ quan có thẩm quyền chờ phê duyệt.

- Một số vấn đề tồn tại:

+ Trung tâm chưa thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế.

4. Kiến nghị đến công ty

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý, đảm bảo chất lượng nước, đặc biệt là đảm bảo nồng độ Clo dư theo tiêu chuẩn theo quy định.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy gửi về Sở Y tế.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại 04 TCN có công suất trên 1000m³/ngày đêm và TCN Diên Đồng có công suất dưới 1000m³/ngày đêm thuộc Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính báo và đề nghị Quý đơn vị thực hiện các kiến nghị trên./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Sở Y tế (VBĐT, đề b/cáo);
- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT);
- Lưu: VT, Khoa SKMT&YTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tôn Thất Toàn